

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и
Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 92/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63» (МОУ «СОШ №63»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга

по пожарному надзору № 92

от « 9 » февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 15 » февраля 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 12 » марта 2021 г.
проведена проверка

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орен-
бургу и Оренбургскому району Сизов Дмитрий Александрович,

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63» (МОУ «СОШ №63»), по адресу: г. Оренбург п. Берды,
ул. Заводская 1

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Смирновой Е.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина лестничных клеток здания выполнены менее 1,35 м. (фактически 1,2 – 1,25 м.)	п. 4.4.1 пп. «а» СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-	01.02.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		мент о требованиях пожарной опасности»		
2	На путях эвакуации в пределах маршей лестниц ступени с различной шириной проступи и различной высоты	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.52, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.2 ч.1 ст. 30 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020, п. 6.28* СНИП 21-01-97*	01.02.2022	
3	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1479;	01.02.2022	
4	Руководителем не утвержден регламент технического обслуживания указанных систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1479;	01.02.2022	
5	Ширина эвакуационных выходов из общих коридоров этажей школы в лестничную клетку выполнены менее 1,2 метра (фактически 1-1,16 м.) при числе эвакуирующихся более 50 человек	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»;	01.02.2022	
6	Уклон маршей лестниц в лестничных клетках с промежуточных площадок расположенных между 1-м и 2-м этажах выполнен более 1:2	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ст. 4, 6, 89 Федераль-	01.02.2022	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»;		
7	Предел огнестойкости металлических конструкций лестничных маршей (косоуры) выполнен менее требуемого	ст. 87 табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»;	01.02.2022	
8	Руководитель организации обеспечил присоединения пожарного рукава к пожарному крану и пожарному стволу (1 этаж)	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 1479;	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Сизов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«12» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«12» марта 2021 г.



(фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999